

Шифр: ГПП-1-115-Ш1

Проект: Проект-инструкция дом №1 Исидор

Standard 

Чек-лист контроля качества строительно-монтажных работ

10.1. Вентиляция

Подрядчик (Мастер) _____ Дата начала работ _____ Дата окончания работ _____

№ п/п	Наименование этапа работ	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание
	Контрольно-измерительное задание						№ листа ИД
1	Монтаж воздуховодов						
1	Разбивка местоположения воздуховодов по стенам и перекрытию ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
2	Монтаж неподвижных опор ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
3	Монтаж воздуховодов с креплением их неподвижными опорами ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
4	Уплотнение и заделка проходов воздуховодов через гильзы ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	2 мм				
5	Монтаж дренажа вентиляции ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					
2	Отделка воздуховодов с внешней стороны здания						

№ п/п	Наименование этапа работ	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание
	Контрольно-измерительное задание						№ листа ИД
1	Теплоизоляция воздуховодов	Визуальный					
	Акт освидетельствования скрытых работ						
2	Кладка вентиляционных коробов из газобетонных блоков	Инструментальный	2мм / 2м				
	Акт освидетельствования скрытых работ						
3	Монтаж защитных зонтов на вентиляционных выходах	Визуальный					
	Акт приема-передачи выполненных работ						
3	Устройство приточных клапанов						
1	Устройство отверстий под приточные клапана	Инструментальный	10 мм				
	Акт освидетельствования скрытых работ						
2	Монтаж приточных клапанов согласно инструкции производителя	Визуальный					
	Акт приема-передачи выполненных работ						
4	Испытание вентиляционных трубопроводов						
1	Контроль наличия тяги в трубопроводе вентиляции	Инструментальный					
	Протокол испытания						