Шифр: ГПП-1-115-Ш1

Проект: Проект-инструкция дом №1 Исидор

Standard

Чек-лист контроля качества строительно-монтажных работ

10.2. Внутреннее водоснабжение

Подрядчик (Мастер) _____ Дата начала работ _____ Дата окончания работ _____

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
1	**Сплошной контроль материалов**						
1	Контроль комплектности изделий						
2	Контроль внешнего вида изделий и комплектующих						
3	Контроль поставленных изделий и комплектующих техническому заданию и проектной документации						
4	Контроль срока годности изделий и комплектующих						
5	Контроль маркировки изделий и комплектующих						

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
2	**Мотнаж системы водоснабжения ХВС, ГВС**						
1	Разметка трассы трубопровода Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
2	Монтаж неподвижных опор Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
3	Устройство отверстий под проход трубопровода через стены Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10				
4	Гильзы для прохода инженерных коммуникаций установлены в проектное положение Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
5	Монтаж трубопровода ХВС Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10мм				
6	Монтаж трубопровода ГВС (подача, обратка) Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10мм				
7	Заделка гильз проходных Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					
8	Подключение сантехнических приборов Акт приема-передачи выполненных работ	Визуальный					
3	**Пуско-наладочные работы**						

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
1	Пневматическое или гидравлическое испытание трубопровода В теплое время года допускатеся по усмотрению сторон. В холодное время года только пневматическое Протокол испытания	Инструментальный					