Шифр: ГПП-1-115-Ш1
Проект: Проект-инструкция дом №1 Исидор

Standard

Чек-лист контроля качества строительно-монтажных работ

2.1. Монтаж газопровода

Подрядчик (Мастер) _____ Дата начала работ _____ Дата окончания работ _____

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
1	**Подготовка дна траншеи**						
1	Доработка дна траншеи вручную Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	50 мм				
2	Выравнивание дна траншеи вручную Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
3	Трамбование дна траншеи механическими трамбовками коэф.уплотн. - 0,98 Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный					
2	**Укладка трубопровода**						
1	Устройство песчаного основания газопровода с трамбованием Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	50 мм				
2	Укладка газопровода Выполняется Газпромом или его представителем Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
3	Обратная засыпка трубопровода до верха трубы песком с подбивкой и трамбованием Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
3	**Врезка трубопровода в существующую сеть**						
1	Врезка газопровода в существующую сеть Выполняется Газпромом или его представителем Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					
4	**Пневматическое испытание трубопровода**						
1	Пневматическое испытание газопровода Выполняется Газпромом или его представителем Акт испытания трубопровода проливом	Инструментальный					
5	**Обратная засыпка трубопровода**						
1	Обратная засыпка трубопровода песком Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	50 мм				
2	Сигнальная лента уложена	Визуальный					
3	Обратная засыпка траншеи грунтом Акт приема-передачи выполненных работ	Инструментальный	50 мм				