Шифр: ГПП-1-115-Ш1
Проект: Проект-инструкция дом №1 Исидор

Standard

Чек-лист контроля качества строительно-монтажных работ

3. Устройство фундамента

Подрядчик (Мастер) _____ Дата начала работ _____ Дата окончания работ _____

№ п/п	Наименование этапа работ / Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание / № листа ИД
1	**Подготовка котлована**						
1	Доработка дна котлована вручную Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	50 мм				
2	Выравнивание грунтового основания под фундамент вручную Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	20 мм				
3	Трамбование дна котлована механическими трамбовками коэф.уплотн. - 0,98 Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный					
2	**Песчаное основание фундамента выполнено и утрамбовано**						
1	Укладка геотекстиля с перехлестом Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	20 мм				
2	Устройство песчаного основания фундамента Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	20 мм				

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
3	Трамбование песчаного основания механическими трамбовками коэф.уплотн. - 0,98 Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный					
3	**Гидроизоляция Planter уложена**						
1	Укладка гидроизоляции Planter с нахлестом Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	10 мм				
2	Швы гидроизоляционного слоя проеклены битумной мастикой Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	не допускается				
3	Места прохода инженерных коммуникаций изолированы Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	не допускатеся				
4	**Монтаж опалубки**						
Монтаж опалубки из готовых щитов							
1	Монтаж опалубки Акт приема временных конструкций	Инструментальный	2 мм				
5	**Теплоизоляция фундаментной плиты выполнена**						
1	Устройство теплоизоляции фундаментной плиты ---------- СП 71.13330.2017 Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	2 мм				
2	Плиты теплоизоляции для устройства терморазрыва установлены в проектное положение ---------- Проект Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
6	**Арматурный каркас собран и установлен**						
1	Изготовление арматурного каркаса по месту Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
2	Установка арматурного каркаса в проектное положение Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
3	Контроль защитного слоя арматуры	Инструментальный	5 мм				
4	Гильзы для прохода инженерных коммуникаций установлены в проектное положение Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
5	Установка закладных деталей в проектное положение при устройстве арматурного каркаса Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
7	**Заливка монолитной плиты бетоном с виброуплотнением**						
1	Укладка бетонной смеси с виброуплотнением Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
2	Демонтаж опалубки	Визуальный					
3	Контрольные образцы каждой партии отобраны и переданы на хранение Акт отбора проб бетонной смеси для контроля качества						

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
4	Испытание контрольных образцов бетона в возрасте 7 суток Протокол испытания контрольных образцов	Инструментальный					
5	Испытание контрольных образцов бетона в возрасте 28 суток Протокол испытания контрольных образцов	Инструментальный					
8	**Зачеканка гильз ввода инженерных коммуникаций**						
1	Заполнение межтрубного пространства гильзы ввода трубопровода гидроизолирующим материалом Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					
2	Устройство защитного слоя гильзы из цементно-песчаного раствора Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					