Шифр: ГПП-1-115-Ш1
Проект: Проект-инструкция дом №1 Исидор

Standard

Чек-лист контроля качества строительно-монтажных работ

4. Устройство отмостки, дорожек

Подрядчик (Мастер) _____ Дата начала работ _____ Дата окончания работ _____

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
1	**Подготовка котлована**						
1	Доработка дна котлована вручную Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	50 мм				
2	Выравнивание грунтового основания под фундамент вручную Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	20 мм				
3	Трамбование дна котлована механическими трамбовками коэф.уплотн. - 0,98 Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный					
2	**Устройство песчаного основания**						
1	Укладка геотекстиля с перехлестом Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	20 мм				
2	Устройство песчаного основания фундамента Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	20 мм				

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
3	Трамбование песчаного основания механическими трамбовками коэф.уплотн. - 0,98 Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный					
3	**Монтаж опалубки**						
Монтаж опалубки из готовых щитов							
1	Монтаж опалубки Акт приема временных конструкций	Инструментальный	2 мм				
2	Устройство гидроизоляции из ПЭ пленки с нахлестом Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
3	Швы гидроизоляционного слоя проклеены Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					
4	**Арматурный каркас собран и установлен**						
1	Укладка арматурной сетки отмостки Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
2	Установка арматурной сетки в проектное положение Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
3	Контроль защитного слоя арматурной сетки Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
5	**Приёмка бетонной смеси с виброуплотнением**						
1	Укладка бетонной смеси с виброуплотнением Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
2	Демонтаж опалубки	Визуальный					
3	Контрольные образцы каждой партии отобраны и переданы на хранение Акт отбора проб бетонной смеси для контроля качества						
4	Испытание контрольных образцов бетона в возрасте 7 суток Протокол испытания контрольных образцов	Инструментальный					
5	Испытание контрольных образцов бетона в возрасте 28 суток Протокол испытания контрольных образцов	Инструментальный					