Шифр: ГПП-1-115-Ш1
Проект: Проект-инструкция дом №1 Исидор

Standard

Чек-лист контроля качества строительно-монтажных работ

7. Устройство перекрытия типа МАРКО

Подрядчик (Мастер) _____ Дата начала работ _____ Дата окончания работ _____

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
1	**Устройство торца перекрытия**						
1	Монтаж теплоизоляции торца плиты перекрытия Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					
2	**Устройство армирования монолитного пояса**						
1	Изготовление арматурного каркаса Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
2	Установка арматурного каркаса в проектное положение Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
3	**Монтаж опалубки**						
Монтаж опалубки из готовых щитов							
1	Монтаж опалубки Акт приема временных конструкций	Инструментальный	2 мм				

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
2	Контроль защитного слоя арматуры	Инструментальный	5 мм				
4	**Монтаж балок Марко**						
1	Монтаж балок МАРКО в проектное положение Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
2	Перевязка арматуры монолитного пояса с арматурным каркасом балок МАРКО Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
5	**Укладка газобетонных блоков**						
1	Укладка газобетонных блоков в межбалочные проёмы Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	5 мм				
6	**Укладка арматурной сетки**						
1	Укладка арматурной сетки Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
2	Контроль перехлеста в 150 мм	Инструментальный	10 мм				
3	Установка закладных деталей в проектное положение при устройстве арматурного каркаса Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
4	Контроль защитного слоя арматурной сетки Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
7	**Приёмка бетонной смеси с виброуплотнением**						
1	Укладка бетонной смеси с виброуплотнением Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
2	Контроль верхней плоскости перекрытия Акт приема-передачи выполненных работ	Инструментальный	5 мм				