Шифр: ГПП-1-115-Ш1
Проект: Проект-инструкция дом №1 Исидор

Standard

Чек-лист контроля качества строительно-монтажных работ

8. Устройство кровельного покрытия из ПВХ мембраны LOGICROOF

Подрядчик (Мастер) _____ Дата начала работ _____ Дата окончания работ _____

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
1	**Устройство парапета и коробов-выходов на кровлю**						
1	Укладка ряда блоков на клеевой раствор Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	1 мм				
2	Контроль линейности кладки стен	Инструментальный	2 мм				
3	Контроль вертикальности кладки стен	Инструментальный	2 мм/2м				
4	Монтаж опалубки Акт приема временных конструкций	Инструментальный	2 мм				
5	Изготовление арматурного каркаса Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
6	Установка арматурного каркаса в проектное положение Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
7	Контроль защитного слоя арматуры	Инструментальный	5 мм				
8	Укладка бетонной смеси с виброуплотнением Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
9	Демонтаж опалубки	Визуальный					
10	Монтаж горизонтальных водосточных воронок Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
11	Контроль геометрии парапета Акт приема-передачи выполненных работ	Инструментальный	5 мм				
12	Затирка раковин, неровностей бетона цементным раствором М150 Акт приема-передачи выполненных работ	Визуальный	2 мм				
2	**Устройство пароизоляционного слоя из битумно-полимерного материала**						
1	Обработка бетонного основания праймером битумным Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	без пропусков				
2	Устройство пароизоляционного слоя из битумно-полимерного материала Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	Нахлёст 100 мм				
3	**Устройство теплоизоляционного слоя кровли**						

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
1	Укладка 1-го теплоизоляционного слоя из базальтовых плит толщ. 50 мм Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	2 мм				
2	Укладка 2-го теплоизоляционного слоя из базальтовых плит 50 мм Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	2 мм				
3	Укладка 3-го слоя теплоизоляции с уклонами в сторону водосточных воронок готовыми теплоизоляционными плитами XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	2 мм				
4	Крепление теплоизоляционных плит к бетонному перекрытию телескопическими дюбелями Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					
4	**Укладка полимерной мембраны**						
1	Укладка слоя геотекстиля по теплоизоляционному слою Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	Нахлёст 100 мм				
2	Укладка полимерной мембраны на горизонтальную поверхность Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	Нахлёст 100 мм				
3	Выполнение углов -наружных, внутренних	Визуальный					
5	**Устройство примыканий кровельного покрытия**						
1	Примыкание к трубе и проходам на кровле	Визуальный					

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
1	Примыкание к парапету и карнизам	Визуальный					
6	**Монтаж парапетных отливов**						
1	Монтаж парапетных отливов Акт приема-передачи выполненных работ	Визуальный	5 мм				
7	**Монтаж водосточной системы**						
1	Монтаж креплений водосточных труб Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	1мм				
2	Монтаж водосточных труб Акт приема-передачи выполненных работ	Инструментальный	1мм				