Шифр: ГПП-1-115-Ш1

Проект: Проект-инструкция дом №1 Исидор

Standard

Чек-лист контроля качества строительно-монтажных работ

9. Заполнение проемов

Подрядчик (Мастер) _____ Дата начала работ _____ Дата окончания работ _____

№ п/п	Наименование этапа работ / Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание / № листа ИД
1	**Подготовка проёмов**						
Проверка качества поверхности оконных откосов (наличие выколов, раковин, наплывов раствора глубиной и высотой не более +/- 10 мм.							
1	Подготовка проема Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
2	**Приёмка оконного или дверного блоков**						
Проверить: комплектность изделий, внешний вид изделий и комплектующих, соответствия теническому заданих и проектной документации							
1	Проверка комплектности изделий, внешнего вида изделий и комплектующих. Соответствие техническому заданию и технической документации.	Визуальный	отстутствует				
3	**Установка ПВХ оконных и дверных блоков**						
Последовательность отдельных операций по монтажу оконных и дверных блоков принимается в соответствии с ППР и технологическими регламентами.							
1	Подготовка оконного блока к монтажу (снятие створок, стеклопакетов, установка подставочного профиля)	Визуальный					

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
2	Крепление саморасширяющейся гидроизоляционной ленты	Визуальный	1 мм				
3	Установка и крепление оконного блока в проектное положение Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	1,5 мм/м				
4	Подготовка и крепление оконного отлива	Инструментальный	1 мм				
5	Установка стеклопакетов, навешивание и регулировка створок	Визуальный					
6	Установка забутовочного шнура для гидроизоляционного слоя	Визуальный					
7	Заполнение монтажных зазоров утеплителем. Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					
8	Крепление пароизоляционной ленты Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					
9	Нанесение герметика или мастики Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					
10	Подготовка и крепление подоконника	Инструментальный	1 мм				
11	Заполнение монтажных зазоров подоконника утеплителем. Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
12	Окончательная регулировка створок Акт приема-передачи выполненных работ	Визуальный					